



SALMORAN SANDOVAL BERENICE
RFC-SASB901121LE8

1ra cerrada de Canteras
Int. 135, Ext. 6
Naucalpan de Juárez, México CP. 53426

REPORTE DE SERVICIO COMPRESORES

FOLIO
00118
FECHA
28 Marzo 25

CLIENTE: Agroexport Internacional	AT'N: Ing. Gerardo Raya
DOMICILIO: Uruapan, Michoacan	TÉCNICO: Abel Bonilla H.

INFORMACIÓN DE COMPRESORES:

MARCA: Quency	MODELO: QSI-140	SERIE: BU1302140040
TIPO: Tornillo		

MOTIVO DEL SERVICIO:

Preventivo 9000 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Desmontaje de radiador para limpieza con ácido desincrustante
- Drenado de aceite y recuperación de nivel
- Se realiza cambio de filtro de aire
- Se realiza cambio de filtro separador de aire/aceite
- Limpieza en general

RECOMENDACIONES:

Revisar nivel de aceite antes de encender

COMPRESORES DE TORNILLO:

VOLTS: 220 v.	AMPS: 75
TEMP'S DE DESCARGA: 80°C	
HRS. DE OPERACION: 11509	
TIEMPO RESTANTE:	
FILTRO DE AIRE: 2000 hrs	
FILTRO DE ACEITE:	
FILTRO SEPARADOR: 4000 hrs	
PRES. DIFERENCIAL DE FILTRO:	
SEPARADOR:	
PRES. CARGA: 105 PSI	
PRES. DESCARGA: 120 PSI	

COMPRESORES LIBRES DE ACEITE:

VOLTS:	AMPS:
TEMP'S DE DESCARGA:	
HRS. DE OPERACION:	
TIEMPO RESTANTE:	
FILTRO DE AIRE:	
FILTRO DE ACEITE:	
FILTRO SEPARADOR:	
PRES. DIFERENCIAL DE FILTRO:	
SEPARADOR:	
PRES. CARGA:	
PRES. DESCARGA:	


AT'N CLIENTE: FAVOR DE LLENAR PERSONALMENTE LOS SIGUIENTES DATOS

HORA DE ENTRADA DEL
TÉCNICO: 4:40

HORA DE SALIDA DEL
TÉCNICO: 20:30


Luis Alberto Bravo Caro

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD
DEL CLIENTE:


Abel Bonilla

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO: