



AESA AMBIENTAL ASESORÍA, ESTUDIOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
Cerro de Acutzingo No.30 Col. Colinas de cimatario C.P.76090 Querétaro, Qro.
Teléfono: 01 (442) 216 2962
www.aesaambiental.com

EXPERTOS EN
SOLUCIONES
AMBIENTALES

PRELIMINAR - NOM-020-STPS-2011

Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Nombre, denominación o razón social:

AGROEXPORT INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Domicilio completo del centro de trabajo donde se ubica el equipo

CALLE LAZARO CARDENAS, EXT. 69, JUCUTACATO, URUAPAN, MICHOACAN DE OCAMPO, C.P. 60230

RFC:

AIN150303D75

Teléfono:

4525020415

Actividad principal:

Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas

DATOS DEL EQUIPO

Nombre genérico del equipo:	RACK C (ACUMULADOR DE REFRIGERANTE)		
Número de Serie:	55033	Tag:	RC-AR
Fluido Manejado:	R-404A	Año de fabricación:	2016
Presión Máxima de trabajo permitida:	31.64 Kg/cm2	Temperatura de Diseño:	343.3 °C
Presión de Diseño:	31.64 Kg/cm2	Temperatura de Operación:	-6.6 °C
Presión de Operación:	CONFIRMAR Kg/cm2		
Presión de Calibración:	NA Kg/cm2		
Capacidad volumétrica (para recipientes):	300 lts		
Capacidad Térmica (para calderas):	- lts		

Exámenes no destructivos realizados: **PARTICULAS MAGNÉTICAS Y ULTRASONIDO INDUSTRIAL**

Fecha de inspección: **03/01/1900** RESULTADO SATISFACTORIO

Tipo de dispositivo de relevo de presión: **JUSTIFICACIÓN TECNICA** No. De Dispositivos: **NA**

Área de ubicación del equipo: **RACK C**

DATOS DEL CERTIFICADO DE FABRICACIÓN

Condición del equipo: **Nuevo** **Usado**

Fabricante:

No de Certificado:

Fecha de emisión del certificado:

Código de norma de Constitución:

RICARDO VAZQUEZ PEÑA

REPRESENTANTE DEL CENTRO DE TRABAJO

LUIS LAURO ESPARZA BALDERAS

Gerente de operaciones

ASESORIAS ESTUDIOS Y SERVICIOS AMBIENTALES